

## 稼働後 15 年間に於けるし尿、浄化槽汚泥の将来予測量

(単位:kL/年)

稼働年	年度	し尿量	浄化槽汚泥量
1	R6	1,179	15,645
2	R7	1,059	15,557
3	R8	952	15,452
4	R9	860	15,381
5	R10	776	14,685
6	R11	703	14,569
7	R12	640	14,447
8	R13	586	14,353
9	R14	535	14,175
10	R15	492	14,034
11	R16	454	13,890
12	R17	420	13,780
13	R18	389	13,594
14	R19	361	13,444
15	R20	336	13,293